

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001298

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：切换电容器接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001298

产品系列、型号、规格:

TGCC1-63 Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ie: 43A; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P; IP20; Qe: 220V/230V: 20kvar; 380V/400V: 35kvar; 660V/690V: 48kvar; 控制电源电压Us: 50Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V; 50Hz/60Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V; 辅助触头: Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 380V/0.95A、DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 种类和对数: 2NO1NC, 1NO2NC, 3对

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-04-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。