

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005137

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：小型断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005137

产品系列、型号、规格:

TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H, TGB3-80, TGB3-80N U_i: 690V; U_{imp}: 6kV; I_n: 63A、80A; 瞬时脱扣类型: B、C、D型; U_e: AC220V/230V/240V/380V/400V/415V(1P), AC220V/230V/240V(1P+N), AC220V/230V/240V/380V/400V/415V(2P), AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB3-80: I_{cs}=I_{cn}:6kA; I_{cs}:7.5kA, I_{cn}:10kA(仅2P AC220V/230V/240V); TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H: I_{cs}:7.5kA, I_{cn}:10kA; TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB3-80N: I_{cs}=I_{cn}:6kA (AC220V/230V/240V) 极数: TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB3-80: 1P、1P+N(1个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极可开闭)、4P; TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H: 1P、1P+N(1个保护极, N极可开闭)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极可开闭)、4P; TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB3-80N: 2P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005137

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1N-80,TGB1N-80H,TGBD-80,TGBD-80H, TGBG-80,TGBG-80H,TGBK-80,TGBK-80H,
TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N,TGB3-80, TGB3-80N
Ui:690V;
Ue: AC220V/230V/240V/380V/400V/415V(1P),AC220V/230V/240V(1P+N),
AC220 V/230 V/240V/380 V/400V/415V(2P), AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P);
In: 63A,80A;
Type B, Type C, Type D;
TGB1N-80,TGBD-80,TGBG-80,TGBK-80,TGB3-80:
Ics=Icn:6kA;Ics:7.5kA,Icn:10kA(Only for 2P AC220V/230V/240V);
TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H:
Ics: 7.5kA, Icn:10kA;
1P,1P+N(Switched N Pole),2P,3P,3P+N(Switched N Pole), 4P
TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N:
Ics=Icn:6kA(AC220V/230V/240V);
2P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005137

产品系列、型号、规格(附件):

TGB1N-80, TGB1N-80H, TGBD-80, TGBD-80H, TGBG-80, TGBG-80H, TGBK-80, TGBK-80H,
TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB3-80, TGB3-80N
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ue: AC220V/230V/240V/380V/400V/415V(1P), AC220V/230V/240V(1P+N),
AC220 V/230 V/240V/380 V/400V/415V(2P), AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P);
In: 63A, 80A;
瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;
TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB3-80:
Ics=Icn: 6kA; Ics: 7.5kA; Icn: 10kA(仅 2P AC220V/230V/240V);
TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H:
Ics: 7.5kA, Icn: 10kA;
1P, 1P+N(1个保护极, N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(3个保护极, N极可开闭), 4P
TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N:
Ics=Icn: 6kA(AC220V/230V/240V);
2P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005137

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

- | | | | | | |
|----|---|----|-----|---|---|
| TG | B | IN | -80 | □ | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. 企业特征代号
 2. 小型断路器
 3. 设计序号 IN、D、G、K、3
 4. 壳架等级额定电流 (A)
 5. 短路分断能力级别: 标准型 (无代号), 高分断型 (代号 H)
 6. 仅适用于标准型产品 2P Ics=Icn: 6000A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: