

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307000191

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：电能表外置断路器  
产品系列、型号、规格：TGB2D-125RWH, TGB2D-125RW, TGB2D-125R; 详见参数附件  
依据的标准：CQC1121-2016; GB/T 10963.1-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-11-14  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000191

产品系列、型号、规格(附件):

TGB2D-125RWH,TGB2D-125RW,TGB2D-125R  
Uimp:6kV;  
Ui:500V;  
Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400(3P,3P+N,4P);  
In:40A,50A,63A,80A,100A,125A;  
TGB2D-125RWH:Icn:10kA,Ics:7.5kA;  
TGB2D-125RW,TGB2D-125R:Icn=Ics:6kA;  
瞬时脱扣类型:C型;  
极数:1P+N(带一个保护极,N极可开闭),2P,3P,  
3P+N(带三个保护极,N极可开闭),4P;  
控制方式:远程全自动控制方式;  
控制电平电压:AC220V

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-11-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。