



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2024CQC107502-1171159  
(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型 号: F4-□□、F1-□□、F3-□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司




|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 产品名称: 辅助触头组           | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司          |
| 型号: F4-□□、F1-□□、F3-□□ | 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区      |
| 数量: 5                 | 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司     |
| 收样日期: 2024-03-04      | 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 |
| 完成日期: 2024-03-11      | 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司         |
| 样品来源: 企业送样            | 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号 |


试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

F4-□□、F1-□□、F3-□□; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.15A; IP20; Uimp: 8kV

主检: 朱琳 签名:  日期: 2024-03-20

审核: 高云燕 签名:  日期: 2024-03-21

签发: 马琳 签名:  日期: 2024-03-21



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-V图; EMC-L图;

| 变更信息                      | 变更前                                        | 变更后                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [4] 在证书上增加同种产品其它型号        | F4-□□、F1-□□                                | F4-□□、F1-□□、 <b>F3-□□</b>                                         |
| [14] 壳体增加供应商              | 乐清市澳美达电器有限公司<br>乐清市美欧格电气有限公司<br>浙江雅博电器有限公司 | 乐清市澳美达电器有限公司<br>乐清市美欧格电气有限公司<br>浙江雅博电器有限公司<br><b>浙江天正智能电器有限公司</b> |
| 原证书编号                     | CQC2007010304222413                        |                                                                   |
| 已获证型号规格                   | 见 P6 页 5 产品认证情况                            |                                                                   |
| 原证书检测机构/报告编号              | 浙江省机电产品质量检测所                               | C-06801-1C181351、C-06801-1C191757                                 |
|                           | 苏州电器科学研究院股份有限公司                            | 03601-A-14B1473-S、03601-A-16B0383-S                               |
| 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效 |                                            |                                                                   |