



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647117

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

TGC1-25、TGC1-25N、TGC1-32、TGC1-32N、TGC1-38、TGC1-38N、TGCG-25、TGCG-25N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCG-38、TGCG-38N、TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCJH-38、TGCJH-38N、TGCK-25、TGCK-25N、TGCK-32、TGCK-32N、TGCK-38、TGCK-38N；具体技术参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647117

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGC1-25、TGC1-25N、TGC1-32、TGC1-32N、TGC1-38、TGC1-38N、
TGCG-25、TGCG-25N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCG-38、TGCG-38N、
TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCJH-38、TGCJH-38N、
TGCK-25、TGCK-25N、TGCK-32、TGCK-32N、TGCK-38、TGCK-38N；

Ui: 690V; Uimp: 6kV; 极数: 3P; IP20;

Ith:

TGC1-25、TGC1-25N、TGCG-25、TGCG-25N、TGCJH-25、TGCJH-25N、TGCK-25、
TGCK-25N: 32A;

TGC1-32、TGC1-32N、TGCG-32、TGCG-32N、TGCJH-32、TGCJH-32N、TGCK-32、
TGCK-32N: 40A;

TGC1-38、TGC1-38N、TGCG-38、TGCG-38N、TGCJH-38、TGCJH-38N、TGCK-38、
TGCK-38N: 50A;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

TGC1-25、TGCG-25、TGCJH-25、TGCK-25:

Ie: 25A(220V/230V; AC-3)、25A(380V/400V; AC-3)、18A(660V/690V; AC-3)、
8.5A(220V/230V; AC-4)、8.5A(380V/400V; AC-4)、4.4A(660V/690V; AC-4)、
32A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);

TGC1-25N、TGCG-25N、TGCJH-25N、TGCK-25N:

Ie: 8.5A(220V/230V; AC-4), 8.5A(380V/400V; AC-4),
4.4A(660V/690V; AC-4)、32A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);

TGC1-32、TGCG-32、TGCJH-32、TGCK-32:

Ie: 32A(220V/230V; AC-3), 32A(380V/400V; AC-3),
22A(660V/690V; AC-3)、12A(220V/230V; AC-4), 12A(380V/400V; AC-4),
7.5A(660V/690V; AC-4)、40A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);

TGC1-32N、TGCG-32N、TGCJH-32N、TGCK-32N:

Ie: 12A(220V/230V; AC-4), 12A(380V/400V; AC-4),
7.5A(660V/690V; AC-4)、40A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);

TGC1-38、TGCG-38、TGCJH-38、TGCK-38:

Ie: 38A(220V/230V; AC-3), 38A(380V/400V; AC-3),
22A(660V/690V; AC-3)、14A(220V/230V; AC-4), 14A(380V/400V; AC-4),
8.9A(660V/690V; AC-4)、50A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);

TGC1-38N、TGCG-38N、TGCJH-38N、TGCK-38N:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304647117

证书附页：第 2 页 共 2 页

Ie: 14A(220V/230V; AC-4), 14A(380V/400V; AC-4),
8.9A(660V/690V; AC-4)、50A(220V/230V; 380V/400V; AC-1);
Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V,
50Hz;
Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V,
50/60Hz;
配用的辅助触头:
1NO, 1NC; Ith: 10A;
Ui: 690V; Uimp: 6kV;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司