



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2024CCC0307-4464706

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：TGM3-800

检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院




样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM3-800 商 标: / 样品数量: 18 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-06-13 完成日期: 2024-06-27	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号规格及相关情况见附页 1

主检:  日期: 2024-07-12

审核:  日期: 2024-07-12

签发:  日期: 2024-07-12



备注	1. 试品编号: TGM3-800L/3300 Ue: AC415V In: 800A 抽屉式 配电保护: #1 (Ii=10In) TGM3-800L/3300 Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #2 (Ii=6In) TGM3-800L/3300 Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #3 (Ii=8In) TGM3-800LP/3350 Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护 带 0 灭弧罩: #4 TGM3-800LZ/43212C Ue: AC415V In: 800A 固定式 电动机保护: #5 TGM3-800L/3300 Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #6、#13、#14、#15 TGM3-800L/3300 Ue: AC415V In: 400A 固定式 配电保护 带 0 灭弧罩: #7 TGM3-800M/3300 Ue: AC415V In: 800A 插入式 配电保护: #8 (反接线) TGM3-800H/3300 Ue: AC415V In: 800A 抽屉式 配电保护: #9 TGM3-800R/3300 Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护 带 0 灭弧罩: #10 TGM3-800L/4300 Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #11、#12 TGM3-800L/3N300A Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #16 拍照核查 TGM3-800L/4300B Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #17 拍照核查 TGM3-800L/3N300D Ue: AC415V In: 800A 固定式 配电保护: #18 拍照核查
----	--

附页一

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGM3-800L、TGM3-800M、TGM3-800H、TGM3-800R；

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ue: AC380/400/415V; In: 400A、500A、600A、630A、650A、700A、800A;

过电流脱扣器类型：热磁式；脱扣等级：20；

AC380/400/415V：

L 型：Ics: 50kA、Icu: 50kA；M 型：Ics: 70kA、Icu: 70kA；

H 型：Ics: 75kA、Icu: 100kA；R 型：Ics: 100kA、Icu: 100kA；

极数：3P、4P、3P+N；适用于隔离（3P+N 除外）

适用频率：50/60Hz；选择性类别：A 类；

配用的辅助触头 OF3M40，报警触头 SD3M40：1NO1NC、2NO2NC；

Ui: 690V；Ith: 5A；

AC-15：AC380/400/415V/0.3A；DC-13：DC110/220/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件：

电动操作机构：AC/DC 110/220/230/240V、AC380/400/415V

欠压脱扣器：AC220/230/240V、AC380/400/415V