



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661118

认证委托人名称及地址  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址  
浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式直流断路器  
TeM5DC-630HU；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661118

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeM5DC-630HU;

Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: DC1500V;

In: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；M 型：

Ics=Icu: 20kA(时间常数：10ms); H 型：

Ics=Icu: 40kA(时间常数：5ms); 选择性类别：A 类；极数：4P 外形；适用于隔离用；

配用的辅助触头：1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 6A;

AC-15: 380V/400V/1.5A; DC-13: 220V/250V/0.15A;


带电子电路的附件：

电动操作机构：Uimp: 4kV; Ui: 690V,

Us: AC220/230V; 50Hz;

欠压脱扣器：Uimp: 4kV; Ui: 800V, Us: AC220/230V; 50Hz;

直流接线图：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司