



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681353

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器

TGM3R-125C、TGM3R-125L、TGM3R-160C、TGM3R-160L; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC230V; 50/60Hz; In: 125A(Ir: TGM3R-125: 50~125A 可调)、160A(Ir: TGM3R-160: 63~160A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; C 型: Ics: 18kA; Icu: 25kA; L 型: Ics: 25kA; Icu: 35kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 1P+N, 2P; 适用于隔离用(仅 2P)

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

