



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680409

认证委托人名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址  
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器

DZ20C-630、DZ20Y-630、DZ20J-630； $U_e$ ：AC400V； $U_i$ ：690V； $U_{imp}$ ：6kV； $I_n$ ：400A、500A、630A；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；C型： $I_{cs}$ ：15kA， $I_{cu}$ ：20kA；Y型： $I_{cs}$ ：23kA， $I_{cu}$ ：30kA；J型： $I_{cs}$ ：25kA， $I_{cu}$ ：50kA；极数：3P（C型、Y型、J型）；4P（J型）；不适用于隔离；配用的辅助触头： $I_{th}$ ：6A；AC-15： $U_e/I_e$ ：AC380V/3A；DC-13： $U_e/I_e$ ：DC220V/0.2A；型号解释见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月22日 有效期至：2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680409

证书附页：第 1 页 共 2 页

### 3.3 型号的解释:

DZ   20   □ - □   □ / □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)

- (1) 塑料外壳断路器
- (2) 设计序号
- (3) 短路分断能力级别 (C 为经济型、Y 型为一般型、J 型为较高型)
- (4) 壳架等级电流 (A)
- (5) 操作方式代号 (无代号: 手柄直接操作)
- (6) 级数代号 (3 为三极, 4 为四级)
- (7) 脱扣器型式及附件代号 (见表一)
- (8) 用途代号 (不标代号为配电用)
- (9) 四极产品代号 (A: 中性极有过载保护, B: 中性极无过载保护)
- (10) 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T 为透明盖)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680409

证书附页：第 2 页 共 2 页

表一

附件名称 附件代号 脱扣器方式	无	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头	二组辅助触头
瞬时脱扣器	200	210	220	240	260
复式脱扣器	300	310	320	340	360

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司