



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687170

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关熔断器组
HH15(QSA)-125;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687170

证书附页：第 1 页 共 1 页

HH15(QSA)-125;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: 16A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
Ue: AC415V,AC690V;
Ie: 16A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
Iq: 100kA(AC415V)/50kA(AC690V);
使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V);
极数: 3P,4P;
配用的辅助触头 3SB1400-0A(1NO1NC,2NO2NC):
Ith:6A;
AC-13:Ue/Ie:AC380V/6A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司