



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302705707

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

乐清晶旭电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇象阳工业区亚明路 38 号

产品名称和系列、型号、规格

倒顺开关

HY2-12、HY2-21; Ue: AC380/400V; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ith: 30A; Ie: 12A(HY2-12)、
21A(HY2-21); Icm(峰值): 240A(HY2-12)、420A(HY2-21); Icw: 240A/1s(HY2-12)、
420A/1s(HY2-21); 使用类别: AC-3、AC-4; 极数: 3P; IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 15 日 有效期至：2029 年 07 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

