



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

初始 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2025CQC020012-1307458

产品名称：电容器投切开关

型号：TGFK-NF-

检测机构：福建省产品质量检验研究院






CQC 安全型式试验报告

样品名称: 电容器投切开关 型号规格: TGFK-NF-80、 TGFK-NF-60 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 收样日期: / 完成日期: 2025-01-16	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验依据标准: GB/T 29312—2022 《低压无功功率补偿投切器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 TGFK-NF-□;
 Ui: 690V; Uimp: 4kV; Un: AC250V; In≤52.4A; Qn≤40kvar;
 50Hz; 控制方式: 三相分相; 主电路元件类型: 复合开关投切装置; 工作场所: 户内

主检: 许家峰	签名: 	日期: 2025-01-16
审核: 苏雄斌	签名: 	日期: 2025-01-17
签发: 魏运明	签名: 	日期: 2025-01-20



备注	1. 变更情况		
	序号	变更项目	变更前
	1	生产企业	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
	2	生产企业地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
	变更后 浙江天正电气股份有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号		
2. 最近一次原认可报告编号: 02501-24DQ0849; 3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 原证书编号: CQC23020403632; 5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			