



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307653703

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW5-2000, TeW5-2000/4, TeW5F-2000, TeW5F-2000/4; TeW5-2000M, TeW5-2000M/4; TeW5F-2000HU, TeW5F-2000HU/4; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 07 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307653703

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4、TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4; Ui:1250V;Uimp:12kV; In:400A, 630A,800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A; TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5-2000M、TeW5-2000M/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4: Ue:AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4: Ue:AC800V、AC1000V、AC1140V; TeW5-2000M、TeW5-2000M/4: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s, 50kA/3s; TeW5-2000、TeW5-2000/4、TeW5F-2000、TeW5F-2000/4: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s, Icw=50kA/3s; AC660V/AC690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s, Icw=50kA/3s; TeW5F-2000HU、TeW5F-2000HU/4: AC800V: Ics=60kA; Icu=60kA; Icw=60kA/1s; AC1000V: Ics=55kA; Icu=55kA; Icw=55kA/1s; AC1140V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s; 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P、4P; 适用频率:50/60Hz; 适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件:欠压脱扣器 QTW45, Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V; 分励脱扣器 FTW45, Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,DC110V, DC220V; 闭合线圈 BG45, Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V; 配用的辅助触头 F-W1(4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC) Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/2A;DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.3A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司